

Servizio cambio filtri

Rev.00 del 28/07/2022

Descrizione servizio

Il personale tecnico autorizzato Eurotherm, oltre a controllare il corretto funzionamento dell'macchina

- sostituirà il set di filtri esausti con il set acquistato
- eseguirà il controllo dello scarico condensa e relativo riempimento dei sifoni
- smaltirà i filtri secondo le disposizioni di normativa vigenti
- ripristinerà il monte ore per l'allarme filtri

Con "set di filtri" si intende i filtri originali Eurotherm spa Coarse 60% (ex-G4) o ePM10 50% (ex-M5) in funzione della macchina di ventilazione, esclusi i filtri opzionali. La quantità e la tipologia di filtri dipende dalla macchina.

Sono inclusi il diritto fisso di chiamata, la manodopera, i ricambi indicati.

Le varie componenti dell'impianto devono essere ispezionabili e facilmente raggiungibili per la manutenzione.

Se per lo svolgimento di servizi fosse necessario l'utilizzo di particolari attrezzature (es. piattaforme aeree, impalcature, ecc.), il prezzo verrà quantificato separatamente e preventivamente dal personale tecnico autorizzato Eurotherm.

Per le prestazioni non incluse nel programma si dovrà richiedere una specifica quotazione.

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito