




Set filtri 2x Filtri Coarse - Ecoclima DCA - Art. 7910070503

Rev.00 del 28/11/2023

Prodotto	Set filtri 2x Coarse - Ecoclima DCA - Codice art. 7910070503
Descrizione	N°2 filtri Coarse (1x filtro 706x250 mm e 1x filtro 175x170 mm). Filtri Coarse a basse perdite di carico inseribile sul ramo di aspirazione e di estrazione dell'aria dell'unità Ecoclima DCA.
Compatibilità	Eurotherm – ECOCLIMA DCA (Art. 7310010102)
Istruzioni per manutenzione e controlli periodici	<p>La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per l'aria. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d'inquinamento esterno ed interno. È comunque consigliabile ispezionarli ogni due mesi ed eventualmente pulirli o sostituirli al massimo ogni 4000 ore di funzionamento effettivo dell'unità.</p> <p>Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.</p> <p>I filtri sono posizionati in appositi alloggiamenti posti in aspirazione e ripresa, come mostrato nella figura qui in basso.</p> 
	<p> ATTENZIONE: Smaltire il filtro esausto. Per lo smaltimento deve essere consultato il regolamento comunale o il rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani.</p> <p> PERICOLO: Per le operazioni di manutenzione, l'alimentazione della macchina e dei suoi accessori deve essere sempre scollegata consentendo all'operatore di intervenire in condizioni di sicurezza. Usare idoneo abbigliamento antinfortunistico e dispositivi di Protezione individuale.</p>

Eurotherm ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti se non in casi eccezionali. Sebbene gli autori abbiano messo la massima cura nella redazione del volume sono possibili errori ed omissioni e si invitano i professionisti a far riferimento ai testi di legge in vigore completi e aggiornati e alle norme tecniche di riferimento. Per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica, inoltrare la richiesta ai recapiti riportati in questa scheda.